

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по одному из
направлений развития детей № 43

Нылпиосты азинтйсь амальёс
пöлысь одйгзэ висъяса быдэсьясъ
43-тй номеро огъя азинтйсь нылпи
сад школаозь дышетонъя
коньдэтэн возиськись муниципал
ужъюрт

426028, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Степная,43, тел.(3412) 50-64-13,
ИНН/КПП 1832026637/183201001, ОКАТО 94401000000, ОКВЭД 80.10.1,
e-mail: MDOU43LEN@mail.ru

Отчет выполнения по последним замечаниям ОНД за 2013 год .

№ пп	Вид нарушения	Срок устранения	Исполнено
1	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Предел огнестойкости дверей не менее 30 мин. (сертифицированные двери, люки): складских помещений не обеспечен. Не отделено складское помещение от пищеблока (кухня).	01.04.2014,	исполнено в июне 2013
2	Для складского помещения в пищеблоке не определена категория взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с НПБ105-03, а также класс зоны по ПУЭ, которые надлежит обозначить на дверях помещения.	01.04.2014,	исполнено в июне 2013
3	Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных стеллажей в музыкальном зале не реже 2 раз в год не проводилась		Исполнено 02.08.2013
4	Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада в пищеблоке, не располагаются вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.	01.04.2014	Исполнено
5	Визуальная проверка наружных пожарных лестниц не менее одного раза в год не проводится.	01.04.2014	Исполнено
6	Не организовано проведение проверок работоспособности сетей внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	01.04.2014	Исполнено 02.08. 2013
7	Не в полной мере обеспечено наличие знаков пожарной безопасности в соответствии с НПБ 160-97 (не обозначены ручные пожарные извещатели, установленные в здании)	01.04.2014	пополняются
8	Настенные речевые оповещатели на первом этаже здания располагаются таким образом, что их верхняя часть располагается на расстоянии менее 2.3 м(фактически 2.1 м)	01.04.2014	Исполнено
9	Одежду и обувь сушат в специальных, выделенных для этой цели помещениях (шкафах), выполненных из горючих материалов, с обогревом радиаторами водяного отопления.	01.04.2014	Требует финансирования
10	Технические средства оповещения (световые указатели «ВЫХОД» не обеспечены элементами крепления, позволяющими надежно фиксировать их положение.	01.04.2014	Исполнено
11	В помещениях здания допускается применение декоративно-отделочных материалов и покрытие полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (Г1. В2, Д2, Т2, РП1)	01.04.2014	Постепенно заменяем линолеум (ежегодно по 1 группе)

Заведующий _____ Н.П.Терентьева

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей № 43

Нылпиосты азинтйсь амальёс
пӧлысь одйгзэ висъяса быдэсьяс
43-тй номеро огъя азинтйсь нылпи
сад школаозь дышетонъя
коньдэтэн возиськись муниципал
ужьюрт

426028, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Степная,43, тел.(3412) 50-64-13,
ИНН/КПП 1832026637/183201001, ОКАТО 94401000000, ОКВЭД 80.10.1,
e-mail: MDOU43LEN@mail.ru

Таблицы по последним замечаниям ОНД за 2013 год .

№ и дата предписания	Вид нарушения	Срок устранения согласно предписания	Фактический срок устранения предписания	Выполнено/не выполнено	Требуемая сумма (руб)	Причина невыполнения
	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами	01.04.2014,		исполнено в июне 2013	15.800-00	

	огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Предел огнестойкости дверей не менее 30 мин. (сертифицированные двери, люки): складских помещений не обеспечен. Не отделено складское помещение от пищеблока (кухня).					
	Для складского помещения в пищеблоке не определена категория взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с НПБ105-03, а также класс зоны по ПУЭ, которые надлежит обозначить на дверях помещения.	01.04.2014,		исполнено в июне 2013	300-00 руб	
	Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных стеллажей в музыкальном зале не реже 2 раз в год не проводилась	01.04.2014		Оплачено, будет исполнено в августе 2013	10.000-00	
	Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада в пищеблоке, не располагаются вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.	01.04.2014		Исполнено		
	Визуальная проверка наружных пожарных лестниц не менее одного раза в год не проводится.	01.04.2014		Исполнено		
	Не организовано проведение проверок работоспособности сетей внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением	01.04.2014		Исполнено июль 2013	2000-00	

	соответствующих актов.					
	Не в полной мере обеспечено наличие знаков пожарной безопасности в соответствии с НПБ 160-97 (не обозначены ручные пожарные извещатели, установленные в здании)	01.04.2014		Исполнено в июле 2013	22.000-00	
	Настенные речевые оповещатели на первом этаже здания располагаются таким образом, что их верхняя часть располагается на расстоянии менее 2.3 м(фактически 2.1 м)	01.04.2014		Исполнено		
	Одежду и обувь сушат в специальных, выделенных для этой цели помещениях (шкафах), выполненных из горючих материалов, с обогревом радиаторами водяного отопления.	01.04.2014			40.000-00	
	Технические средства оповещения (световые указатели «ВЫХОД») не обеспечены элементами крепления, позволяющими надежно фиксировать их положение.	01.04.2014		Исполнено		
	В помещениях здания допускается применение декоративно-отделочных материалов и покрытие полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1)	01.04.2014		Постепенно заменяем линолеум (ежегодно по 1 группе)	100.000-00	

Заведующий _____ Н.П.Терентьева